



Către,


Asociația Salvați Circulația în Scheii Brașovului

Mun. Brașov, Str. Cetinii, nr. 29, Județul Brașov

Urmarea sesizării dumneavoastră, înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov, cu nr. C/27027 din 02.03.2020, vă comunicăm următoarele:

- specialiști din cadrul instituției noastre au efectuat un control tehnic de specialitate pentru verificarea respectării legislației în domeniul situațiilor de urgență, în urma căruia s-a constatat faptul că pentru Cabana „Yager Chalet”, s-a emis avizul de securitate la incendiu nr. 796/08.12.2016 pentru SCHIMBARE DE DESTINAȚIE, EXTINDERE, SUPRAETAJARE ȘI REAMENAJARE STAȚIE TELEGONDOLĂ ÎN CABANĂ;
- nu a fost emis aviz de amplasare în parcelă;
- cu ocazia controlului s-a constatat punerea în funcțiune parțială a clădirii (pentru spațiul de alimentație publică), fără deținerea **autorizației de securitate la incendiu**, aplicându-se prevederile legale în vigoare.

Cu stimă,



Se transmite prin e-mail la: **e-mail: aso.scheibv@gmail.com**